



Domov (<http://www.urso.gov.sk>)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribúcia

Číslo transakcie: **PTSR-CBRBGD-9346**

Dátum vytvorenia záznamu: **18.02.2022**

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:*

ENERGOTRENS, s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania):*

Súvoz 1, Trenčín, 911 32

IČO:*

36300870

Priezvisko a meno:

Cverenkár Pavol

Od:

01.01.2021

Do:

31.12.2021

Telefónne číslo:

+421917110819

E-mail:

energetik@energotrens.sk

Počet OM na napáťovej úrovni do 1 kV domácnosti:

0

Počet OM na napáťovej úrovni do 1 kV mimo domácnosti:

81

Počet OM na napáťovej úrovni nad 1 kV:

0

Celkový počet OM spolu:

81

Dodržiavanie štandardov kvality podľa § 3 písm. a) až n)

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDi
§ 3 písm. a)	D ₁ C	0	1,000	6	6,000
	D ₁ N	0			
§ 3 písm. b)	D ₂ C	0	1,000	5	5,000
	D ₂ D	0			
§ 3 písm. c)	D ₃ C	0	1,000	7	7,000
	D ₃ D	0			
§ 3 písm. d)	D ₄ C	2	1,000	6	6,000
	D ₄ D	2			
§ 3 písm. e)	D ₅ C	0	1,000	7	7,000
	D ₅ D	0			

§ 3 písm. f)	D ₆ C	0	1,000	7	7,000
	D ₆ D	0			
§ 3 písm. g) první bod	D ₇ C	0	1,000	6	6,000
	D ₇ D	0			
§ 3 písm. g) druhý bod	D ₈ C	0	1,000	6	6,000
	D ₈ D	0			
§ 3 písm. h)	D ₉ C	11	1,000	6	6,000
	D ₉ D	11			
§ 3 písm. i)	D ₁₀ C	11	1,000	6	6,000
	D ₁₀ D	11			
§ 3 písm. j)	D ₁₁ C	0	1,000	4	4,000
	D ₁₁ D	0			
§ 3 písm. k)	D ₁₂ C	0	1,000	4	4,000
	D ₁₂ D	0			

§ 3 písm. l)	D _{13C}	3	1,000	4	4,000
	D _{13D}	3			
§ 3 písm. m)	D _{14C}	0	1,000	7	7,000
	D _{14D}	0			
§ 3 písm. n)	D _{15C}	0	1,000	4	4,000
	D _{15D}	0			
§ 3 písm. o), SAIDIN	D ₁₆	0,000	1,000	6	6,000
§ 3 písm. o), SAIFIN	D ₁₇	0,000	1,000	5	5,000
§ 3 písm. o), ISS	D ₁₈	0,00000	1,000	4	4,000
XD - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,000
Požadovaná hodnota XD podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					93,400

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DiC je celkový počet zaznamenaných podaní/udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. D1N je počet neoprávnených podaní týkajúcich sa kvality elektriny.
4. DiD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.
5. D16, D17, D18 - dosiahnuté hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS.

